


ČELNÍ POHLED

M 1:10



POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ ZAPUŠTĚNÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ RE 7,8
 O ROZMĚRECH: 600x700x250mm, KRYTÍ IP 40/20,
 V ROZVÁDĚČI BUDE VYMĚNĚN JISTIČ F8 (BUDE V PLOMBOVATELNÉM KRYTU)
 PŘED ELEKTROMĚREM PRO BYT Č.8
 PRO BYT Č.8 BUDE VYVEDEN NOVÝ NAPÁJECÍ PŘÍVOD KABELEM CYKY 5Cx6
 (MOŽNOST TŘÍFÁZOVÉHO PŘÍVODU), POD OMÍTKOU - PŘEKRYTÍ OMÍTKOU MIN 10mm

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ: **3NPE ~ 50Hz, 400V, TN - C - S**

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOT. NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000 :
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

INSTALOVANÝ VÝKON : $P_i = 18\text{kW}$

SOUDOBY PŘÍKON : $P_s = 8\text{kW}$

ELEKTROINSTALACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	MS - projekce s.r.o. Erbenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE	
ING. HABRNAL J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ŠLANCAR P.		
KRAJ: MS	OBEC OSTRAVA - VÍTKOVICE		FORMÁT:	4A4	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ O-VÍTKOVICE			DATUM:	02/2013	
OPRAVA BYTU Č.8 (2.NP) ul. DEHTOVÁ Č. 1450/9, OSTRAVA- VÍTKOVICE			ÚČEL:	PROJEKT PROV.	
			Č. ZAKÁZKY:	E-7544/13	
ROZVÁDĚČ RE 7,8			MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	