Rozváděč společné spotřeby RSS



Okruh:	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Pi [kW]:	0,8	0,8	0,6	--	--	0,5	0,5	0,5	0,1

Poznámka

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.
Ochrana před úrazem el. proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. Dalším ochranným opatřením je použití proudového chrániče pro zásuvkový okruh.
Rozváděč je oceloplechový, zapuštěný, pro 4x24 modulů
Rozměry: š=590, v=770, hl=140mm. Min. krytí IP40.

-Instalovaný příkon : Pi = 4,0kW
-Soudobost : ß = 0,8
-Soudobý příkon : Pv = 3,2kW

Změna				
	Popis změny	Datum	Vypracoval	Schválil	HIP

TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRAZUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.

Vypracoval:	Jarmila Mazurková	Č. zakázky:	46 161	Měřítko:
Schválil:	Ing. Tomáš Kuzník	Stupeň:	DPS	--
HIP:	Ing. David Foldyna	F A4:	2	
Datum:	04/2017	Kótováno v:	mm	

Stavebník: Statutární město Ostrava
Městský obvod Vítkovice, Mírové nám. 1, Ostrava, 703 79

Stavba : Rozdělení stávajících bytů na byty menší, Štramberská 2B , O-Vítkovice

Část : D.1.4.4- Silnoproudá elektrotechnika

Objekt : SO 01

PROJEKT 2010
Ruská 43, 70300 Ostrava
Tel.: 596 693 720
E-mail: projekt2010@projekt2010.cz
www.projekt2010.cz

ISO 9001 REGISTERED QUALITY SYSTEM
ISO 14001 REGISTERED EMS
OHSAS 18001 REGISTERED OHSAS

Název:

ROZVADĚČ SPOLEČNÉ SPOTŘEBY RSS

Seznam příloh: PRO-9936

Č. výkresu: **PRO-9936-D.1.4.4-13**

Rev.