




- Všechny průrazy skrz požárně dělící konstrukci budou utěsněny protipožární ucpávkou min. EI45

+1,470 = úroveň stávající čisté podlahy 1.NP

Změna								
Popis změny					Datum	Vypracoval	Schválil	HIP
<p>TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531. A PODLÉHA OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRAZUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHA PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.</p>								
Vypracoval:		Ing. Renáta Kuběšková	Č. zakázky:	46 161	Měřítko: 1:50	<div> <div>PROJEKT</div> <div>2010</div> <div>Ruská 43, 70300 Ostrava</div> <div>Tel.: 596 693 720</div> <div>E-mail: projekt2010@projekt2010.cz</div> <div>www.projekt2010.cz</div> <div>    </div> </div>		
Schválil:		Ing. Tomáš Kuzník	Stupeň:	DSP				
HIP:		Ing. David Foldyna	F A4:	6				
Datum:		09/2016	Kotováno v:	mm				
Stavebník:		Statutární město Ostrava Městský obvod Vítkovice, Mírové nám. 1, Ostrava, 703 79			<div>Seznam příloh: PRO-9936</div> <div>Č. výkresu: PRO-9936-D.1.4.3-05</div>			
Stavba :		Rozdělení stávajících bytů na byty menší, Štramberská 2B , O-Vítkovice						
Část :		D.1.4.3- Zařízení vzduchotechniky						
Objekt :		SO 01			Rev:			
Název:					ŘEZ 1, 2			