

Poznámka

Nopětřetová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN–C–S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vodné části od zdroje v síti TN. Kabelové rozvody budou vedeny pod omítkou. Vypínače a pod. jsou umísťovány ve výšce 1,2 metry nad podlahou. Běžné síťové zásuvky jsou umísťovány ve výšce 0,3 m nad podlahou s výjimkou zásuvek u kuchyňské linky, kde budou upřesněny dle rozměrů kuchyňské linky.

Ventilátor 230V, s časovým doběhem. Je zapojen na světelný okruh v místnosti a ovládán daným vypínačem.

Pro napojení je nutno použít kabel C1K1 5X1,3-0 (nutno dovést navíc trvale přímou fázi). Ventilátory jsou součástí dodávky vzduchotechniky.

Hlavní kabelová trasa silnoproudu

V takto označených prostorách bude provedeno ochranné vodivé pospojování.



Legenda místností

Číslo místnosti	Účel místnosti	Číslo místnosti	Účel místnosti
3.01	Schodišťový prostor		BT č.6
	BT č.5	3.08	Ložnice
3.02	Zádvěří	3.09	Zádvěří
3.03	WC	3.10	Koupelna + WC
3.04	Koupelna	3.11	Obýv.pokoj+Kuch.kouk.
3.05	Kuchyň		
3.06	Ložnice		
3.07	Obýv. pokoj		

[illegible]