


Poznámka

Nápořetová soustava 3MPE~50Hz, 400V, TN-C-S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vodné části od zdroje v síti TN. Kabelové rozvody budou vedeny na povrchu vsměs v elektroinstalčních lištách. Rozmístění svítidel, el. přístrojů a kabelových tras je nutno korigovat s ohledem na uložení stávajících i nových potrubních rozvodů v prostorech 1.PP. Je nutno také zamezit šíření světelného toku nověžných svítidel uvedenými potrubními rozvody a jejich upevňovacími konstrukcemi.



Legenda místnosti

Číslo místnosti	Účel místnosti
0.01	Vstupní chodba
0.02	Předsklep
0.03	Sklep
0.04	Sklep
0.05	Sušárna
B1 až B8	Sklepní boxy

Změna					
Popis změny					
Datum		Vypracoval	Schválil	HP	
<p>VLASTNÍ MATERIÁL JE DÍLEŽNĚ VYUŠTĚNÝM PROJEKT 2010 S.R.O. RUSKÁ 43, OSTRAVA-MITROVICE, IČO 44891831, A POČÍTEJ GOSPODÁŘSKOU TĚŽARŮ, VYSTAVNÍK SI VYHRÁŽEJE S TÍMTO TAJENSTVÍM NAKLADAT A JEHO VYUŽITÍ PODLEHÁ PÍSEMNÉMU SCHŮZENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.</p>					
Vypracoval:	Jarmila Hladzová	Č. zářezky:	4/6 1/61	Měřítko:	
Schválil:	Ing. Tomáš Kuzník	Supel:	DPS	1:50	
HP:	Ing. David Polýna	F. A4:	6		
Datum:	04/2017	Ikřováno v:	mm		
Starobník:		<p>Statutární město Ostrava Městský obvod Vítkovské, Mitrové nám. 1, Ostrava, 703 79 Rozdělení stávajících bytů na byty menší, Štamberkova 2B, O-Vítkovice D.1.4.4- Stínoproudá elektrotechnika SO 01</p>			
Sazba:					
Část:					
Objekt:					
Název:					
ELEKTROROZVODY 1.PP					
Sazbam příloh:		PRO-9936			
Č. výkresu:		PRO-9936-D.1.4.4-01			
Rev:					