

Poznámka

Napájeová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN. Kabelové rozvody budou vedeny pod omítkou.

Výpínče a pod. jsou umístovány ve výšce 1,2 metry nad podlahou. Běžné silové zásuvky jsou umístovány ve výšce 0,3 m nad podlahou s výjimkou zásuvek u kuchyňské linky, kde budou upřesněny dle rozměrů kuchyňské linky.

8. a) ovládán daným vypínačem.

Pro napojení je nutno použít kabel CYKY 5x1,5-J (nutno dovést navíc trvalou přímou fázi). Ventilátory jsou součástí dodávky vzduchotechniky.

V takto označených prostorách bude provedena ochranné vodivé pospojování.



Legenda místností

| Číslo místnosti | Účel místnosti | Číslo místnosti | Účel místnosti |
|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 1.01 | Schodišťový prostor | | B.T. č.2 |
| | B.T. č.1 | 1.08 | Ložnice |
| 1.02 | Zádveř | 1.09 | Zádveř |
| 1.03 | WC | 1.10 | Koupelna + WC |
| 1.04 | Koupelna | 1.11 | Obýv.pokoj+Kuch.kout |
| 1.05 | Kuchyň | | |
| 1.06 | Ložnice | | |
| 1.07 | Obýv. pokoj | | |

| | | | |
|--|---|-------------|--------|
| | | Změna | |
| Popis změny | | | |
| TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKTU 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VITKOVICE, IČO 68391931, A PODLEHÁ OBECNÍM PODMÍNKÁM VLASTNÍK SI VYHAZUJE S TÍMTO VLASTNÍCTVÍM VAKUJÍCÍ A JEHO VYUŽITÍ PODLEHÁ PÍSEMNÉMU SOUHLASÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ. | | | |
| Výpracoval: | Jarmila Mazunková <i>Jarmila</i> | Č. zakázky: | 46 161 |
| Schválil: | Ing. Tomáš Kuzník <i>Tomáš</i> | Stupeň: | DPS |
| HIP: | Ing. David Faldyna <i>Faldyna</i> | F.A4: | 6 |
| Datum: | 04/2017 | Kalorano v: | mm |
| | | Měřítko: | 1:50 |
| <div><div>PROJEKT 2010</div><div>Ruská 43, 70300 Ostrava Tel.: 596 683 720 E-mail: projekt2010@proje2010.cz www.projekt2010.cz</div></div> | | | |
| Stavebník: | Statutární město Ostrava Městský obvod Vítkovice, Mírové nám. 1, Ostrava, 703 79 | | |
| Seva: : | Rozdělen stávajících bytů na byty menší, Štramberská 2B, O-Vítkovice | | |
| Část: | D.1.4.4. Stínoproudá elektrotechnika | | |
| Objekt: | SO 01 | | |
| Název: | Seznan piloti: PRO-9936 | | |
| Č. výkresu: | PRO-9936-D.1.4.4-02 | | |
| Rev.: | | | |